

ストッパーサドル特記仕様書

1. **適用範囲** この特記仕様書は、ＡＢＳ工法（エアーバッグ式止水工法）に使用するストッパーサドルについて規定する。

2. **性能** ストッパーサドルの性能は、次による。

2.1 耐圧性能は、JIS S 3200 - 1（水道用器具 - 耐圧性能試験方法）によって試験を行ったとき、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第 1 条第1項第1号に適合していること。

2.2 浸出性能は、JWWA Z 108（水道用資機材 - 浸出試験方法）によって試験を行ったとき、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第 2 条第1項に適合していること。

2.3 ストッパーサドルの限界水圧は、表 1 による。

表 1

呼び径	限界水圧
75・100	0.7MPa
150	